

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με πίνακα χειροκίνητου/αυτομάτου λειτουργίας και ηχομονωτικό κάλυμμα

στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 7 ΚVA ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 1916/18.06.2014

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ με έδρα την Καλαμάτα διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην Καλαμάτα σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Γενικοί Όροι

Είδος / Ποσότητα	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 7 ΚVA με πίνακα χειροκίνητου/αυτομάτου λειτουργίας και ηχομονωτικό κάλυμμα
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	6.000,00 € Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
Τεχνικές προδιαγραφές	Όπως ορίζεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1 και Α2
Αξιολόγηση προσφορών / κριτήριο κατακύρωσης	Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή.
Ισχύς προσφορών	Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς.
Αναπροσαρμογή τιμήματος	Δεν προβλέπεται
Εναλλακτικές προσφορές	Δεν προβλέπονται
Προθεσμία παραλαβής προσφορών /Αποσφράγιση προσφορών	1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Κουμουνδούρου 3 στην Καλαμάτα, είτε να τις αποστείλουν με fax 27210-26020 ή στην ηλεκτρονική

	<p>διεύθυνση info@kethea-kyttaro.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00</p> <p>2. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της παρούσας Έρευνας Αγοράς να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους.</p>
Κατακύρωση αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς	1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος προσκομίζοντας αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ
Χρόνος / τόπος παραλαβής του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και της εργασίας εγκατάστασης	Οριστική παραλαβή υλικών και εργασιών 60 ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης στην θέση Παληάμπελα Σπερχογείας Μεσσηνίας
Τρόπος πληρωμής / Δικαιολογητικά	Εντός δέκα ημερών από την οριστική παραλαβή με την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας
Κρατήσεις στο καθαρό ποσό	Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), φόρος εισοδήματος (άρθρο 64, Ν.4172/2013)
Πληροφορίες	<p>Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση να κάνουν αυτοψία πριν την υποβολή της προσφοράς προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης</p> <p>Τηλέφωνο: 27210-89482</p> <p>Όνομα Υπεύθυνου: Παπαδόπουλος Χρήστος</p>
Ματαίωση έρευνας αγοράς	Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της Έρευνας Αγοράς, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Δημοσιοποίηση / παραλαβή των όρων έρευνας αγοράς	<p>1. Η παρούσα έρευνα αγοράς αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.kethea.gr) στις 10 Νοεμβρίου 2014</p> <p>2. Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά, έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ' εαυτής στο info@kethea-kyttaro.gr</p>

Νομοθεσία	Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
-----------	---

Ο Δ/Ο Τμήματος

Χρυσανθακόπουλος Χρίστος

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΑ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

1. Αναλυτική περιγραφή είδους

A. Προμήθεια εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 7kVA

Το Η/Ζ θα αποτελείται από πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια με ομοαξονική σύνδεση, μέσω εύκαμπτου μεταλλικού συνδέσμου όπου θα αποτελούν ένα ενιαίο και δυναμικά ζυγισμένο συγκρότημα. Το συγκρότημα κινητήρα – γεννήτρια θα εδράζει μέσω ελαστικών αντικραδασμικών βάσεων σε μεταλλικό πλαίσιο. Το Η/Ζ θα συνοδεύεται από συσσωρευτή

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

Ισχύς εφεδρικής λειτουργίας : 7KVA, συντελεστή φορτίου 0,8 σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO
Ρεύμα εξόδου : 1Φ, 230V

Κινητήρας : τετράχρονος, αερόψυκτος, πετρελαίου, με μέγιστη ισχύ στον άξονα 10-11 Hp, 500-550 cc

Γεννήτρια : σύγχρονη διπολική

Πίνακας αυτόματης μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ χειροκίνητου και αυτομάτου λειτουργίας κλειστού τύπου

Ηχομονωτικό κάλυμμα : με πιστοποιημένο σήμα ακουστικότητας (LWA) στάθμης θορύβου 70 dBA/7m. Το κάλυμμα θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του κινητήρα επιτυγχάνοντας την επιθυμητή στάθμη θορύβου, με θύρες πρόσβασης για την επιθεώρηση και συντήρηση του Η/Ζ συνοδευόμενο με σιγαστήρα.

B. Εργασίες σύνδεσης, τροποποίησης του υπάρχοντος εσωτερικού ηλεκτρικού δικτύου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία

Το Η/Ζ θα χρησιμοποιηθεί για την εφεδρική λειτουργία:

- δύο αντλιών τύπου willo drain TC 40/10 ισχύος 0,6 Kwatt έκαστη
- του τηλεφωνικού κέντρου καθώς και
- φωτισμού του κλιμακοστασίου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο υπάρχον δίκτυο της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (δηλαδή τοποθέτηση νέου πίνακα που θα συγκεντρώνονται τα παραπάνω φορτία, αυτοματισμοί λειτουργίας κ.λ.π.) προκειμένου τα συγκεκριμένα φορτία να ηλεκτροδοτούνται αυτόματα από το Η/Ζ σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Για την όδευση των νέων καλωδιώσεων θα χρησιμοποιηθούν εμφανή πλαστικά κανάλια.

Το Η/Ζ θα τοποθετηθεί στον θέση που φαίνεται στο σχέδιο 1, σε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο διαστάσεων 1,20m x 1,20m

2. ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ : δύο χρόνια

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Με την προσφορά ο προσφέρων θα καταθέσει πλήρης τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος καθώς και αντίστοιχες πιστοποιήσεις του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (π.χ. ΕΛΟΤ, DIN, ISO κ.λ.π.)

4. Η αγορά των υλικών-μικροϋλικών η προμήθεια και η μεταφορά τους είναι ευθύνη του εργολάβου

και θα ληφθούν υπόψη στην προσφορά.

Ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου και το ΚΕΘΕΑ ουδεμία ευθύνη θα φέρει για το εργατοτεχνικό υλικό του εργολάβου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2

- **κάτοψη ημιυπόγειου**
- **κάτοψη ισογείου**

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών

Παπαδόπουλος Χρήστος

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη και εργασίες συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου. Την προσφορά σας μπορείτε να την προσκομίζετε με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Κουμουνδούρου 3 στην Καλαμάτα, είτε να την αποστέλλετε με fax 27210-26020 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-kyttaro.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 πμ.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας στην εταιρία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις υπέρ οργανισμών ψυχικής υγείας 2% και φόρος εισοδήματος 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες. Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 27210 89482 κος Χρυσανθακόπουλος Χρήστος ή κος Παπαδόπουλος Χρήστος

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 7-8 KVA, με πίνακα χειροκίνητου/αυτομάτου λειτουργίας με δύο αυτόματους διακόπτες ώστε να αποφεύγεται η παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με το δίκτυο και ηχομονωτικό κάλυμμα με πιστοποιημένο σήμα ακουστικότητας	ΤΕΜ	1			
2	Εργασίες σύνδεσης, τροποποίησης του υπάρχοντος εσωτερικού ηλεκτρικού δικτύου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία	ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΙΝ				
	Μεταφορικά					
				ΣΥΝΟΛΟ (€)		
				Φ.Π.Α (23%)		
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)		

Τα υλικά και οι εργασίες του πίνακα είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιηθούν ή να προστεθούν και άλλα από τους προσφέροντες.

Η προσφορά ισχύει μέρες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας έρευνας αγοράς.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ