



ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Α.Π.: ΔΙΚΤ/2018/215

Αθήνα, 04/10/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου σε αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, στο κτίριο του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ:ΑΕΔ/ΔΙΚΤ/2018/34 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003760386, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου σε αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, στο κτίριο του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Γενικοί Όροι

Είδος	Προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου σε αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, στο κτίριο του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη /Σχετικές εγκρίσεις	8.333,87€ προ ΦΠΑ 10.334,00 € με Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου.

CPV	45331100-7
ΚΑΕ	1100000000
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης	ΑΔΑ:7ΜΓΩΡ9Υ-Ζ4Π
Σύνταξη προσφοράς	<p>Οι προσφορές κατατίθενται εντός κλειστού φακέλου και πρέπει να περιέχουν τα εξής:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους που προβλέπεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου και ότι δεσμεύεται για την τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών, των αποφάσεων, διαταγμάτων, προτύπων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί εγκατάστασης φυσικού αερίου. 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει τη δωρεάν συντήρηση του εξοπλισμού - των συστημάτων που θα εγκαταστήσει για δυο έτη από την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη απαιτείται να είναι επώνυμου κατασκευαστή, καινούργια, λειτουργικά και αυθεντικά και να διαθέτουν σήμα συμμόρφωσης σε εθνικά, ευρωπαϊκά πρότυπα προς τους διεθνούς κανονισμούς. 4. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Παράρτημα Α') ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Συμπληρωμένος και Υπογεγραμμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β') της παρούσης. 6. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, οδηγίες συντήρησης, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό

	στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
Τεχνικές προδιαγραφές / Υποχρεώσεις Αναδόχου	Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
Προθεσμία παραλαβής προσφορών	<p>1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές σε κλειστό φάκελο τους με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ, επί της οδού Τσαμαδού 7 – Αθήνα ΤΚ.10683, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09 /11/2018 και ώρα 11.00 π.μ.</p> <p>2. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους.</p>
Υπογραφή Σύμβασης	Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.
Κριτήριο κατακύρωσης	Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ισχύς προσφορών	Η προσφορά πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Αναπροσαρμογή τιμήματος	Δεν προβλέπεται
Εναλλακτικές προσφορές	Δεν προβλέπονται
Κατακύρωση αποτελεσμάτων/Χρόνος - τόπος παραλαβής	Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια, εντός τριάντα (30) ημερών.
Τρόπος πληρωμής	<p>Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπεζής του δικαιούχου, εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της προμήθειας.</p> <p>Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της πληρωμής.</p>

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό	Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64, Ν.4172/2013).Παρακράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ(άρθρο 4,παρ.3 Ν.4013/2011),παρακράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.(άρθρο 350,Ν.4412/2016),παρακράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας(άρθρο 3,Ν.3580/2007).
Πληροφορίες	Τηλέφωνο: 210-5200800 εσωτ. 17215 Όνομα Υπεύθυνου: Μαρία Καραπάνου mail: accounting2@kethea-exelixis.gr Τεχνικά Θέματα : 210.9241993-6 (εσωτ.257) κος Πέττας
Ματαίωση διαδικασίας	Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Υποχρεώσεις αναδόχου	Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και έγγραφης αδείας της Υπηρεσίας.
Νομοθεσία	Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου σε αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, στο κτίριο του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα.

Αρχικά, θα εγκατασταθεί το νέο δίκτυο φυσικού αερίου από χαλυβδοσωλήνα μεσαίου τύπου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10255, ακολουθώντας την όδευση που υπάρχει στα σχέδια, ώστε να συνδέσει το μετρητή αερίου με τον καυστήρα. Ο χαλυβδοσωλήνας θα χρωματιστεί σε όλο το μήκος του με κίτρινο χρώμα, προκειμένου να επισημανθεί ότι χρησιμοποιείται για μεταφορά φυσικού αερίου. Στην όδευση του χαλυβδοσωλήνα μέσα από τους χώρους του κτιρίου στο ισόγειο, όπου δεν υπάρχει μόνιμος αερισμός βάση του ισχύοντος κανονισμού Φυσικού Αερίου, θα είναι προστατευμένη σε όλο το μήκος της με στεγανή γυψοσανίδα αεριζόμενη στα δυο άκρα.

Ο μετρητής αερίου θα εντοιχιστεί σε ειδικό ερμάριο που θα τον προστατεύει από βανδαλισμούς, ενώ σύμφωνα με το σχέδιο θα εγκατασταθεί ηλεκτροβάννα αποκοπής της παροχής μετά το μετρητή. Ο υφιστάμενος καυστήρας πετρελαίου θα αποξηλωθεί και θα εγκατασταθεί νέος καυστήρας φυσικού αερίου που θα καλύπτει την ισχύ του υφιστάμενου λέβητα (50 kW). Επιπλέον, θα αποξηλωθεί και θα απομακρυνθεί και η δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και ο σωλήνας που τη συνδέει με τον καυστήρα.

Στο λεβητοστάσιο, θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος καπναγωγός με καπναγωγό inox διπλού τοιχώματος διαμέτρου Φ 15 cm. Η υφιστάμενη καπνοδόχος είναι παλιά και είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιηθεί γιατί μπορεί να δημιουργήσει υγροποιήσεις. Η καπνοδόχος inox διπλού τοιχώματος διαμέτρου Φ 14 cm που προβλέπεται στη μελέτη, μπορεί είτε να εγκατασταθεί δίπλα στην υφιστάμενη καπνοδόχο, είτε να τοποθετηθεί περαστή μέσα στην υφιστάμενη, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη διατομή της.

Στο διάδρομο, πριν την είσοδο στο λεβητοστάσιο, θα εγκατασταθεί κομβίο για τη χειροκίνητη απενεργοποίηση της ηλεκτροβάννας και την αποκοπή της παροχής φυσικού αερίου. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν τρεις ανιχνευτές διαρροής φυσικού αερίου στους χώρους που υπάρχει διέλευση φυσικού αερίου, δηλαδή στο υπόγειο, στο ισόγειο και στο λεβητοστάσιο του κτιρίου.

Στην τελική κατάσταση της προμήθειας, θα πρέπει τα ανοίγματα στην κουζίνα του υπογείου να μην επικοινωνούν με το άνοιγμα αερισμού (cour-anglaise) του λεβητοστασίου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες δοκιμές αντοχής και στεγανότητας, να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά υλικών στην Εταιρία Διανομής Αερίου και να παραδώσει το δίκτυο φυσικού αερίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί επίσης και κάθε υλικό ή μικροϋλικό ή εργασία που δεν αναφέρεται, αλλά απαιτείται για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης αερίου, όπως ενδεικτικά σωληνώσεις αερίου, βάνες, φίλτρο αερίου, αντικραδασμικός σύνδεσμος, κτλ.

Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου τύπου διαμέτρου 1 ins

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ EN 10255 με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ή EN 10226-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10242 ή ΕΛΟΤ EN 10241 και στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία, δοκιμές σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (976 / Β / 28-03-2012), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(22 m) Μέτρα

Ηλεκτροβάννα διακοπής δικτύου φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 1 ins

Ηλεκτροβάννα διακοπής δικτύου φυσικού αερίου, για την εγκατάστασή της μετά το μετρητή αερίου δηλ. Προμήθεια, μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (967 / Β / 28-03-2012), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

Σφαιρική βαννα ασφαλείας διακοπής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 1 ins

Σφαιρική βαννα ασφαλείας διακοπής φυσικού αερίου με μηχανισμό θερμικής απελευθέρωσης από αστάλι, για τη σύνδεση συσκευών αερίου, εγκεκριμένη από το DIN-DVGW σύμφωνα με EN331 και DIN 3586, ονομαστικής πίεσης MOP 5 (5 bar) για θερμοκρασία περιβάλλοντος -20C έως 70C και θερμοκρασία απελευθέρωσης (ΤΑΕ) 100C - 8K σε ευθεία ή γωνιακή διάταξη με θηλυκό τέλος/θηλυκό ρακόρ, δηλ. Προμήθεια, μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

Καυστήρας φυσικού αερίου , ισχύος 50 kW

Καυστήρας φυσικού αερίου, κατάλληλος για λέβητα ισχύος 50 kW, για παροχή φυσικού αερίου 1,6 - 5,2 Nm³/h, με δείκτη προστασίας στεγανότητας τουλάχιστον IP40, με όλα τα εξαρτήματα και συσκευές (π.χ. φλάντζες αλουμινίου, θερμομονωτικό παρέμβυσμα, κτλ). Ο καυστήρας θα περιλαμβάνει:

1. Ανεμιστήρα φυγοκεντρικό με πτερύγια ανεστραμμένα προς τα εμπρός
2. Καπάκι καυστήρα επενδεδυμένο με ισχυρό ηχοαπορροφητικό υλικό
3. Ντάμπερ αέρος ολικού φραγμού του αέρα, με εξωτερική ρύθμιση
4. Μονοφασικό ασύγχρονο κινητήρα 230 V, 50 Hz
5. Κεφαλή καύσης αποτελούμενη από:
 - α) κεφαλή καύσης από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τη θερμοκρασία
 - β) ηλεκτρόδιο έναυσης
 - γ) ηλεκτρόδιο ιονισμού
 - δ) διανεμητής αερίου
 - ε) δίσκος σταθεροποίησης της φλόγας
6. Παρατηρητήριο φλόγας
7. Ρυθμιζόμενο πιεσοστάτη αέρα που εξασφαλίζει το μπλόκο του καυστήρα σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας αέρα καύσης
8. Αντιπαρασιτικό ηλεκτρικό φίλτρο προστασίας

Το άρθρο περιλαμβάνει τον καυστήρα, τα εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησεως, συνδέσεως, δοκιμών και ρυθμίσεως για ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

Προστατευτικό ερμάριο μετρητή φυσικού αερίου

Προστατευτικό ερμάριο μετρητή φυσικού αερίου, ανοξείδωτο σε inox χρώμα, κατάλληλων διαστάσεων για εγκατάσταση του μετρητή αερίου και προστασία του από βανδαλισμούς, ήτοι ερμάριο και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων έως 1ins

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7755 έως 1ins .

(22 m) Μέτρα

Πατητό κομβίο συναγερμού αερίου

Πατητό κομβίο συναγερμού κατάλληλο για χειροκίνητη λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης αερίου, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου με ενσωματωμένη σειρήνα

Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου με ενσωματωμένη σειρήνα, μετά των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm²

Καλώδιο τύπου NYM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(40 m) Μέτρα

Αποξήλωση και απομάκρυνση του υφιστάμενου καπναγωγού, του καυστήρα πετρελαίου και της δεξαμενής πετρελαίου

Αποξήλωση και απομάκρυνση του υφιστάμενου καπναγωγού, του καυστήρα πετρελαίου και της δεξαμενής πετρελαίου, δηλαδή αποξήλωση, φόρτωσή τους επί αυτοκινούμενου οχήματος και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, ανηγμένο σε εργασία τεχνίτη και βοηθού.

(1 κ.α.) Κατ' αποκοπήν

Καπνοδόχος ανοξειδωτη, κυκλική, διπλού τοιχώματος inox-inox, μονωμένη, διαμέτρου Φ14 cm

Καπνοδόχος ανοξειδωτη, κυκλική, διπλού τοιχώματος inox-inox, μονωμένη με εσωτερική επένδυση πετροβάμβακα, ελικοειδής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τεμαχίων αλλαγής διεύθυνσης δηλαδή προμήθεια υλικών και μικρουλικών επι τόπου, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(18 m) Μέτρα

Καπναγωγός ανοξειδωτος, κυκλικός, διπλού τοιχώματος inox-inox, μονωμένος, διαμέτρου Φ15 cm

Καπναγωγός ανοξειδωτος, κυκλικός, διπλού τοιχώματος inox-inox, μονωμένος με εσωτερική επένδυση πετροβάμβακα με τις ενισχύσεις στηρίξεως και συνδέσεως του και τα ειδικά τεμάχια, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία κατασκευής, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(2 m) Μέτρα

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Γυψοσανίδες οιοδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλην ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησως.

(13,2m² Τετραγωνικά μέτρα)

Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ETA-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

(52,8 Kg Χιλιόγραμμα (Κιλό)

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Η προσφορά μου ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
		ΣΥΝΟΛΟ			

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει κράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64, Ν.4172/2013), 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4,παρ.3 Ν.4013/2011), 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350,Ν.4412/2016), και 2% υπέρ ψυχικής υγείας(άρθρο 3,Ν.3580/2007).

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η προσφορά μου ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία)